

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ 5**

**МО « Выборгский район»**  
**Ленинградской области**  
Наименование муниципального образования

«12» ноября 2012 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Универсальный спортивный зал «Фаворит»  
1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Круговая, д.1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- **отдельно стоящее здание** 2 этажа, 1041,7 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, \_\_\_\_\_ кв.м  
1.4. Год постройки здания 2008, последнего капитального ремонта \_-\_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_-\_\_\_\_\_, *капитального* \_-\_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детско-юношеская спортивная школа «Фаворит»  
краткое наименование)МБОУ ДЮСШ «Фаворит»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):188800, г.Выборг, ул.Выборгская, д.42-  
Центр дополнительного образования детей

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Вид деятельности: **Образование**  
2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (*количество посетителей в день, вместимость и др.*)  
**200 чел.**  
2.3. Дополнительная информация: на втором этаже здания находится только трибуна для зрителей, специально для инвалидов (К)- обустроена малая трибуна на первом этаже.

**3. Состояние доступности объекта**

(приложение к настоящему акту – анкета обследования объекта социальной инфраструктуры)

**4. Выводы:**

**4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧИ(Г,У,О)		4548-4547
2	Вход (входы) в здание	ДЧИ(К,О,Г,У)		4549; 4550; 4545-4546
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ(Г,У,О)		4542
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), спортивный зал	ДЧИ(О,Г,У, К)		4543-4544

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ(Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ(О,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧИ(Г,У,О)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**4.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** В соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по уровню доступности утверждена оценка «доступно частично избирательно» для (О,Г,У), Для инвалидов (С,К)- «временно недоступно». Для обслуживания зрителей - инвалидов (К) в месте обслуживания (трибуна) организовано специальное место обслуживания по варианту «Б» - малая трибуна, остальные помещения необходимо адаптировать в соответствии с рекомендациями по адаптации основных структурных элементов: адаптация входных групп, системы информации на объекте, оборудование и ремонт санитарно-гигиенических помещений, создание мест для парковки автомобилей.

### 5. Управленческое решение (проект)

#### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделение-2х специальных мест для парковки автомобилей инвалидов с установкой специального знака -индивидуальное решение с техническим средством реабилитации); Устройство 1-го съезда с тротуара на проезжую часть – ремонтные работы Установка контрастных полос уличными тактильными плитками, выполняющих направляющую функцию для безопасности прохода к входной зоне -ремонтные работы
2	Вход (входы) в здание	Устройство навеса для защиты крыльца от осадков – ремонтные работы, Нанесение контрастной (рифленой) полосы на участках перед входом - ремонтные работы - Установка знака доступности учреждения- ремонтные работы, индивидуально с использованием технического средства Установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату дежурного – индивидуальное решение с техническим средством реабилитации, организационные мероприятия (предусмотреть необходимые памятки для работников по правилам взаимодействия; -Установка автоматического открывателя распашных дверей- ремонтные работы, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации -установка противоскользящего покрытия

		в тамбуре (ремонтные работы)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Установление рельефных (тактильных) поверхностей на участках пола перед поворотом и дверьми, лестничном марше-ремонтные работы</p> <p>Установка поручня на лестничном марше вдоль стены с 1-го на 2-ой этаж-ремонтные работы</p> <p>Расширение дверного проема с заменой дверного блока на входе на малую трибуну для зрителей –инвалидов (К) –ремонтные работы</p> <p>-установка знака доступности на малую трибуну для инвалидов (К)- индивидуальное решение с техническим средством реабилитации</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – спортивный зал	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Адаптация 1-ой санитарно-гигиенической комнаты, 2-х раздевалок, 2-х душевых комнат для инвалидов:</p> <p>- установка 3-х кнопок вызова экстренной помощи с выводом в комнату дежурного- индивидуальное решение с техническим средством реабилитации;</p> <p>Расширение 7 дверных проемов с заменой дверных блоков: 2-вход в раздевалки, 2-в спортивный зал, 1-сан-гигиеническую комнату- ремонтные работы;</p> <p>Замена раковины и унитаза с установкой на необходимой высоте, обустройство санитарной и душевых комнат поручнями-ремонтные работы</p> <p>Замена покрытия полов на нескользящее-ремонтные работы</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Установка визуальных средств информации (буквы высотой не менее 7,5 см.) о назначении помещений, схемы прохода, пути эвакуации –индивидуальное решение с техническим средством реабилитации<sup>4</sup></p> <p>Обеспечить сопровождение в зону оказания услуги для слабовидящих инвалидов- организационное мероприятие по адаптации ОСИ и услуг для МГН (помощь на объекте)</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	1 понижение бортового камня –ремонтные работы
		Нуждаются в соответствии с СП 350103-

8.	Все зоны и участки	2001
----	--------------------	------

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 5.2. Период проведения работ 2014-2015гг.

в рамках исполнения в рамках исполнения программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015годы»:

2014год- 620,00 тыс.руб;

2015год-620,00 тыс.руб (устройство навеса для защиты крыльца от осадков)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
После проведения работ по адаптации помещения будут приспособлены для доступа инвалидов: ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ(С)

### 6. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 18 л.

2. Результаты фотофиксации на объекте -9

3. поэтажные планы, паспорт БТИ на 8 л..

4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) :

На втором этаже здания находится только трибуна для зрителей спортивных состязаний, мероприятия не проходят, для инвалидов обустроена малая специальная трибуна на первом этаже ( по варианту «Б»).

Руководитель

рабочей группы: Заместитель председателя комитета социальной защиты населения

Шукурова О.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист КСЗН Бердникова С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный специалист АУ «Служба заказчика» Омелина Т.С.

*Вер. енсу. Окс. Т.С.* (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий специалист отд. архитектуры и градостроительства

Букина Н.О.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Общественной организации инвалидов

Председатель первичной организации ВОИ Нилова М.Т.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор Лилейко А.С.

(Подпись)